



说明:



1. 本方案拟采用265Wp的光伏组件;
2. 本图共24块光伏组件, 12块光伏串联为一组共两组并联接入逆变器, 容量共6.36kWp.
3. 本排列适用于水泥屋面无遮挡平面情况下, 现场施工根据实际情况调整.
4. 维护过道范围为1~1.5米, 现场施工根据实际情况调整.

		项目名称	居民分布式光伏典型设计方案(仅供参考)			
		设计阶段	方案设计	比例	1:100	第 2 页 共 6 页
		组件排布方案 6kWp方案				
版本	版本说明		日期			
设计	审核					
校对	批准		图号	A4		